

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ вул. М. Демченко 325
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1988
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	12
Дата складання технічного паспорта	1.05.2024.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зовнішній газопровід (довжини по діаметрам)	через стіну: $\phi 50-52$ м. $\phi 25-7$ м; $\phi 20-21$ м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\phi 20-40$ м.
Кількість стояків газових	індивідуальне.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\phi 20-10$ шт.,
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	12

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 1.05.2024 Завершення: 1.05.2024
Виконавець робіт	Миколайівська фірма ТОВ ІРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична Доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Левінова АВ  

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.05.2024

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)