

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Первомайськ Мошкова 68 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 2 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1977 |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 16 |
| Дата складання технічного паспорта | 2.04.2024 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | Φ40-2,5м Φ20-10м Φ40-26м (лежак) |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | Φ20-19м |
| Кількість стояків газових | 8 |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | Φ40-1 Φ20-10шт |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 18 |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок: 2.04.2024 Завершення: 2.04.2024 |
| Виконавець робіт | Миколаївська філія ТОВ ЛРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Потрібне фарбування |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметизація Доцuzено до подальшої експлуатації |

Представник виконавця

Губінова АВ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



2.04.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)