

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт Веселинове вул. Набережна 13.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поє.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16 кв.
Дата складання технічного паспорта	2005. 20. 24р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф 50мм - 31,5 м Ф 40мм - 38 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф 20мм - 22,5 м Ф 25мм - 19,3 м
Кількість стояків газових	6 смт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф 50мм - 2 смт. Ф 20мм - 9 смт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 9 смт. через перекриття - 8 смт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 20.05.2024р. Завершення: 20.05.2024р.
Виконавець робіт	Мерелай Євген Анатолійович ТОВ РМЧ Вознесенське УБСГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>не виявлені</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО ВБСГ встановлено на цій моменті великого ремонту та заміни не потребує.</i>

Представник виконавця

Андрійчук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис



20.05.2024р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)