

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с.с.б. Врселенове вул. Набережна 13а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 пош.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	12 кв.
Дата складання технічного паспорта	21.05.2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф50мм - 16,6м. Ф32мм - 19,6м. Ф40мм - 10,5м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф20мм - 1,2м. Ф25мм - 39м.
Кількість стояків газових	6 с.с.б.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф50мм - 2 с.с.б. Ф20мм - 5 с.с.б. Ф25мм - 2 с.с.б.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 6 с.с.б. через перекриття - 6 с.с.б.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>21.05.2024р</i> Завершення: <i>21.05.2024р</i>
Виконавець робіт	<i>Миколаєвська Філія ТОВ ГРУПІ ВОЗНЕСЕНСЬКЕ УЕТТ</i>
Вид робіт за договором	<i>ТО ВБСГ</i>
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>не виявлено</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО ВБСГ визначено герметичного ТО виконано за подальшої експлуатації.</i>

Представник виконавця

Миколайчук О.К.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

21.05.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)