

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>с/кв Вперемолове вул. Неодобринна 15</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>3 поє.</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1985р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>18 кв.</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>13.05.2024р.</i>

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ф 80мм - 15м; Ф 40мм - 2,9м; Ф 20мм - 6м; Ф 50мм - 3м; Ф 25мм - 2,1м;</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ф 25мм - 8м Ф 20мм - 8,4м</i>
Кількість стояків газових	<i>6 шт.</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ф 50мм - 1 шт. Ф 20мм - 1 шт. Ф 25мм - 2 шт.</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>через стіни - 1 шт. через перекриття - 1 шт.</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 13.05.2024р Завершення: 13.05.2024р.
Виконавець робіт	Миколаївське ЕСКЕ 451-018 ТОВ ГРМУ «Вознесенське УБСГ»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>виправлено</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО ВБСГ багатоквартирного будинку виявлено необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) немає.</i>

Представник виконавця

*Миколайчук О.А.*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



*13.05.2024р.*  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)