

## Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с/с/т В'сєрєшєвє в/ч Нєбєрєннє 15а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	19
Дата складання технічного паспорта	15.05.2024р.

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф80 - 1,5 м. Ф50 - 6,5 м. Ф40 - 2 м. Ф32 - 1 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф40 - 2,9 м. Ф20 - 3,5 м.
Кількість стояків газових	4 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф40 - 5 шт. Ф20 - 11 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 14 шт. через перекриття - 10 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 15.05.2024 Завершення: 15.05.2024р
Виконавець робіт	Миргородська міська ТОВ ГРУП ВЕЖИМЕНСЬКИЙ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>не виявлено</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО визначено будинкова вистієра визначено нормального то зазначено до подальшої експлуатації</i>

Представник виконавця

*Миргородська*  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



*15.05.2024р*  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)