

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Смт. Всеукраїнове вул. Чабаренківська, 17
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поє
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	10 поє
Дата складання технічного паспорта	17.05.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф50 - 11,4 м Ф20 - 4 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф20 - 28,9 м
Кількість стояків газових	1 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф20 - 5 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 10 шт. через перекриття - 4 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.05.2024 Завершення: 17.05.2024р.
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМЧ Вознесенське УБПГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки-газу не виявлені (зайве закреслити) <i>не виявлено</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами огляду та візуального бурення висілець визначено герметичною.</i>

Представник виконавця

Миколайчук О.К.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



17.05.2024р.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)