

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Соборності, буд. 25
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1987р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2 кв.
Дата складання технічного паспорта	04.04.2014р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	6
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф40-45м      Ф25-2.5м Ф32-9м      Ф20-16м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф25-13м Ф20-12.8м
Кількість стояків газових	8 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф40-1      Ф20-6 Ф25-2
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	11 шт - через стіни 13 шт - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.04.2024р Завершення: 04.04.2024р
Виконавець робіт	Миколайівська Філія ТОВ ПАМУ Вознесенське ЧЕПГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідне фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу <del>не виявлені</del> <sup>ліквідовані</sup> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична та допускена до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Андрійчук  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



04.04.2024р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)