

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Соборності, буд. 45
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 кв.
Дата складання технічного паспорта	08.04.2024р.

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф 32 - 36 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф 32 - 12,6 м Ф 25 - 1 м Ф 20 - 110 м
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф 32 - 2 шт Ф 20 - 2 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	в шт - через стіни 16 шт - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.04.2024р Завершення: 08.04.2024р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ РРМУ Вознесенське ЦЕРР
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутність більшого доступу до газопроводів для обстеження
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО система герметична

Представник виконавця

Андрійчук Олександр  
 (прізвище, ім'я та по батькові)  
 (за наявності), підпис)



08.04.2024р.  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові)  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)