

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприсмець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Спертивна 25/9
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1990р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	140 кв.
Дата складання технічного паспорта	03.05.24р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Великий газопровід (довжини по діаметрам)	
Внутрішній газопровід (довжини по діаметрам)	32 мм - 88 мп, 32 мм - 28 мп, 25 мм - 163 мп,
Кількість горизонтальних	20 мм - 300 мп, 15 мм - 325 мп,
Кількість вертикальних	16 стояків
Кількість і тип запірних органів	Засувка 50 мм - 1 крап, 32 мм - 4 шт,
Фугтери (діаметри і довжини по діаметрам)	25 мм - 16 шт, 15 мм - 140 шт,
Фугтери (діаметри і довжини по діаметрам)	134 фугтерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та ремонтних робіт, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 03.07.24р Звершено: 03.07.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку: _____ Дата завершення: _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу, витоків газу / витоків газу не виявлені (записи закреслити)
Запіричі пристрої	справні / потребує фарбування (записи закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільні / потребує фарбування (записи закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дробач І.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис



03.05.24р

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присуднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(підпис)