

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розмішування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв
Поверховість будинку (кількість поверхів)	вул. Спортивна 8
Рішення комісії з питань ВБСГ	10 поверхів
Кількість кваліфікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2001р
Дата виготовлення технічного паспорта	49 квартир
	03.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

Вид газопроводу	
Вид труби (тип, матеріал, діаметр)	
Внутрішній діаметр (тип, матеріал, діаметр)	50 мм - 20 мп; 40 мм - 16 мп;
Кількість стояків	20 мм - 167 шт, 15 мм - 87 шт;
Тип стояка (тип, матеріал, діаметр)	5 стояків
Тип стояка (тип, матеріал, діаметр)	Засувка 50 мм - 1 шт;
Кількість стояків	крани 20 мм - 5 шт, 15 мм - 96 шт
Висота стояка (тип, матеріал, діаметр)	50 футлерів

З метою підготовки умовного обслуговування ВБСГ, поточних робіт та ТО ВБСГ, розроблено умови ВБСГ

Дата виконання	Виконавець	30.04.24р
Виконавчі роботи	Замовник	30.04.24р Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Термін за договором		
Діяльність виконання роботи		ТО ВБСГ (ПВЦ) № Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання роботи		Необхідно оновити фарбування газопроводу
Терміновості газопроводу		справні/п виявлені (зайве закреслити)
Запіри пристроїв		справні/п закреслити закреслити)
Технічне покриття (фарбування вхідних газопроводів)		закреслити закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)		Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Дубови М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис)



03.05.24р

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом придбання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис)