

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Суворовською, 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2005 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	25 кв
Дата складання технічного паспорта	04. 05. 2024 р

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\Phi 50 - 1,8 \text{ м}$ $\Phi 32 - 18 \text{ м}$ $\Phi 40 - 41 \text{ м}$ $\Phi 20 - 3 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\Phi 20 - 15 \text{ м}$ $\Phi 20 - 141 \text{ м}$
Кількість стояків газових	9 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 40 - 1 \text{ шт}$ $\Phi 20 - 9 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 9 шт через перекриття - 21 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.05.2024 Завершення: 04.05.2024
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМУ Водоканалецьке ЧЕРП
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>ліквідовані</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО виявлено герметичності та допущення до подальшої експлуатації</i>

Представник виконавця

*Миколайівська філія ТОВ ГРМУ*  
  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

04.05.2024  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)