

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв пр. Центральний 12
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1973р
Кількість газифікованих примірень (квартир / нежитлових приміщень)	58 кв
Дата складання технічного паспорта	09.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Вхідний газопровід (визначити в додатку 1)	
Внутрішні газопроводи (вказати по діаметрам)	50 мм - 20 мп; 40 мм - 12 мп; 32 мм - 10 мп; 25 мм - 7 мп;
Внутрішні газопроводи (вказати по діаметрам)	20 мм - 189 мп; 15 мм - 40 мп;
Кількість стояків	7 стояків
Тип газопроводів (вказати по діаметрам)	Засувка 50 мм - 1шт, Крани 32 мм - 7шт;
Футорки (вказати по діаметрам)	25 мм - 2шт; 15 мм - 63шт;
Черговий номер газопроводу	63 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 09.05.24р Звершено: 09.05.24р
Виконавець, робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата закінчення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоків газу виявлені , витоків газу не виявлені (зайве закреслити)
Запіри пристрої	справні/ч справні (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	в порядку потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Слободан Ш. Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис



09.05.24р

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом прислання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис