

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надіє послуги з управління будинком (управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку))	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв
Поверховість будинку (кількість поверхів)	пр. Центральній ЧА.
Рік введення в експлуатацію РБСГ	9 поверхів
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	1969р
Дата складання технічного паспорта	54 кв
	08.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Відносні показники діаметрів по діаметрам)	
Внутрішні діаметри газопроводів по діаметрам)	50 мм - 8 шт; 32 мм - 21 шт; 25 мм - 36 шт;
Кількість шарів газопроводів	20 мм - 18 шт; 15 мм - 36 шт;
Рівень аварійності газопроводів	6 стоеків
Рівень аварійності газопроводів	крани: 50 мм - 1 шт;
Кількість аварійних газопроводів	25 мм - 6 шт; 15 мм - 54 шт
Кількість аварійних газопроводів	54 футлерів

З призначення технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ.

Дата виготовлення	Результат <i>07.05.24р</i>
Виконавець робіт	Замовник <i>07.05.24р</i> <i>Миколаївська філія</i> <i>ТОВ ГРМУ</i>
Вид робіт за договором	<i>ТО ВБСГ (ПВЦ)</i>
Директор на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Необхідно оновити фарбування газопроводу</i>
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлено витоки газу не виявлені (зайшло закреслити)
Запіричі пристрої	спрацькували/ спрацькували (зайшло закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	зачеркнуто/ потребує фарбування (зайшло закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Система герметична, допущено до подальшої експлуатації.</i>

Представник виконавця

Степан М.М. Сидор
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



08.05.24р.

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом присудження)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)