

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Первомайськ вчл. Черняхівського 32 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 2 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1981 |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 18 |
| Дата складання технічного паспорта | 2.05.2024 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|---|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Звідний газопровід (довжини по діаметрам) | ввод $\phi 50-1,5$ м чехан: $\phi 32-71$ м; $\phi 25-36$ м |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | індивід. $\phi 20-60$ м |
| Кількість стояків газових | |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | $\phi 32-1$. $\phi 15-18$ |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 18 |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|--|
| Дата виконання | Початок: 2.05.2024 Завершення: 2.05.2024 |
| Виконавець робіт | Миколаївська філія ТОВ ТРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | — |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметизація Допущено до подальшої експлуатації |

Представник виконавця


Г.В. Сидорова
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

2.05.2024.
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

 (дата)