

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Тернопільська в.у. Черняковського 34
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	50 кв
Дата складання технічного паспорта	22.05.2024.


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	φ65-20 φ32-30 φ40-4 φ25-17
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ20-32м. φ20-150(стояки)
Кількість стояків газових	10
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Задвижка φ65-1 φ32-3 φ25-9 φ15-50
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	12 50

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.05.2024. Завершення: 22.05.2024.
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ПРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребус фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична Доцuzено до подальшої експлуатації

Представник виконавця


(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

22.05.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)