

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайське в.у. Черняхівського 35
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	143
Дата складання технічного паспорта	7.05.2024.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	чексак - $\phi 80$ - 120 м. $\phi 40$ - 8 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\phi 40$ - 6 м $\phi 20$ - 382 м. $\phi 25$ - 54 м. $\phi 32$ - 16 м
Кількість стояків газових	16
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	забвжска $\phi 125$ - 1 $\phi 40$ - 4 ; $\phi 25$ - 16 ; $\phi 15$ - 143
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	20 154

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 6.05.2024. Завершення: 7.05.2024.
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ТРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Защірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична Доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

7.05.2024.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)