

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вир. Шевченка, буд. 43
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1987р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	36 кв.
Дата складання технічного паспорта	14.05.2024р

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ50 - 53 м. м φ20 - 12 м. м φ25 - 3 м. м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ25 - 15 м. м φ20 - 243 м. м
Кількість стояків газових	1 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ25 - 3 шт. φ20 - 6 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 15 шт. через перекриття - 24 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 14.05.2024р Завершення: 14.05.2024р
Виконавець робіт	Миколайівська Фабрика ТОВ ПРМУ Вознесенське ЧЕПГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1. Відмовити критичному зв'язному газопроводу на фасаді будинку. 2. Відмовити устаткуванням вентилів 3. Збільшити газопровід від сусіднього кооперативу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО системи герметична та доцільна до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Александр О.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



14.05.2024р.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)