

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Шевченка, буд. 45
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1989 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 кв.
Дата складання технічного паспорта	15.05.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50 - 52 м.м Ø32 - 4 м.м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø32 - 14 м.м Ø25 - 18 м.м Ø20 - 15 м.м
Кількість стояків газових	8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø32 - 2 шт. Ø20 - 1 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 6 шт. через перекриття - 1 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 15.05.2024р Завершення: 15.05.2024р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ МРМУ Вознесенське УЕГГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідне фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>ліквідовані</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО системи герметизація та документа до подальшої експлуатації

Представник виконавця

*Андрійчук О.А.*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



*15.05.2024*  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)