

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Шевченка, буд. 47
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1989р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	23 кв.
Дата складання технічного паспорта	16.05.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф100-1,5м.м, Ф65-16,5м.м Ф80-1,5м.м Ф50-49м.м Ф20-3м.м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф20 - 14 м.м Ф20 - 144 м.м
Кількість стояків газових	8 сект
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф25 - 1 сект Ф20 - 8 сект
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 11 сект. через перекриття - 16 сект.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 16.05.2024 Завершення: 16.05.2024
Виконавець робіт	Миколайівська ЧПІКІЕ ТОВ ПРМУ Вознесенське ЧЕПГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>не виявлені</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО внутрішньобудинкова система герметична та доступна до експлуатації.

Представник виконавця

Андрійчук О.А.
 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис)



16.05.2024р.
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис)

 (дата)