

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Вознесенськ вср. Шевченка, буд. 49</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>3 пов.</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1988 р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>24 кв.</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>20.05.2024 р.</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ50 мм - 60,5 м. φ20 мм - 15 м.</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ20 мм - 14 м. φ20 мм - 104 м.</i>
Кількість стояків газових	<i>8 шт.</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ40 - 1 шт. φ20 - 8 шт.</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>через стіни - 10 шт. через перекриття - 1 шт.</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 20.05.2024 р Завершення: 20.05.2024 р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ "РМУ Вознесенське ЦЕП"
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1. Необхідно фарбувати газопроводи 2. Відновити ушкоджені футляри на стояках ввіденого газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідених газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО внутрішньобудинкової мережі газопостачання переписана та додана до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Михайлик О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



20.05.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)