

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Шевченко, буд. 51
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1988 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 кв.
Дата складання технічного паспорта	21.05.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ 40 мм - 54 м. м Φ 20 мм - ван Φ 25 мм - 3 м. м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ 20 - 30 м. м Φ 20 - 228 м. м
Кількість стояків газових	9 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Φ 40 мм - 1 шт.; Φ 20 мм - 4 шт. Φ 25 мм - 3 шт.; Φ 20 - 8 шт., Φ 25 - 8 шт., Φ 40 - 15 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 10 шт. через перекриття - 2 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.05.2024р. Завершення: 21.05.2024р.
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ПАІУ Вознесенське ЦЕРТ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>ліквідовані</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО внутрішньобудівельна система газопостачання безпечна герметичною

Представник виконавця

Александр
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



21.05.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)