

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Житлово - будівельний кооператив "Ювілейний"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Шевченка, буд. 53
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1988 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	27 кв.
Дата складання технічного паспорта	22.05.2014

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф 40 мм - 69 м. Ф 20 мм - 3 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф 20 мм - 21 м. Ф 20 мм - 171 м.
Кількість стояків газових	9 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф 40 мм - 1 шт. Ф 20 мм - 9 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 1 шт. через перекриття - 1 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>22.05.2024р</i> Завершення: <i>22.05.2024р</i>
Виконавець робіт	<i>Миколаївська філія ТОВ ПРМУ Волинського ЦЕП</i>
Вид робіт за договором	<i>ТО ВБСГ</i>
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>п.3.7 ст.5 Розділ 8 ПБСГ-Витоків ліквідовано</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>За результатами ТО внутрішньобудинкова система безпеки герметизовано</i>

Представник виконавця

Андрійчук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

22.05.2024р.
(дата)



Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)