

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	ОСББ "Літденний союз" м. Миколаїв вул. Шосейна 14а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1983р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	64 кв
Дата складання технічного паспорта	23.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	50мм-46мм; 40мм-50мм; 32мм-16мм; 20мм-56мм; 15мм-320мм
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани; 50мм-1шт; 32мм-2шт; 20мм-8шт; 15мм-64шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	72 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 23.05.24р Завершення: 23.05.24р
Виконавець робіт	Миколаївське офісис ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Зауваження відсутні
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система кристична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Слободан Шкел
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



23.05.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)