

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПЛСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/і надає послуги з управління будинком-власником багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ Багатоквартирного будинку	м. Івано-Франківськ бул. Январська 28 9 поверхів
Поверховість будинку (кількість поверхів)	
Рік вводу/зведення/реконструкції РБСГ	1984р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	144 кв.
Дата створення рухомого реєстру	08.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

Всього, у тому числі:	
Відповідні газопроводи (довжина від діаметра)	
Внутрішні газопроводи (довжина від діаметра)	50мм-60мм; 40мм-48мм; 25мм-40мм;
Внешні газопроводи (довжина від діаметра)	20мм-384мм; 15мм-108мм;
Газогольдингові пристрії (довжина від діаметра)	16 тощів Засувка 50мм-1мм; Кран 32мм-4мм;
Форсунки (довжина від діаметра)	25мм-16мм; 15мм-144мм;
Перевідно-випускні пристрії (довжина від діаметра)	144 футочок

З.Риконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних робіт у будинку ВБСГ

Дата виконання:

08.05.24р

Виконавець робіт:

08.05.24р

Шкілкоїсівська філія
ТОВ ГРМУ

Від робіт за договором:

ТО ВБСГ (ПВШ)

Договір на виконання робіт:

№

Дата початку:

Дата завершення:

Зазначення, які виявлені під час виконання робіт:

Необхідно очистити
фарбування газопроводу

Герметичність газопроводів:

штоку газу, що відповідає
виявлені (зайво засорення)

Запірні пристрій:

справні/неправильні (закреслити)

Відхилення від риття (фарбування відігну
газопроводів)

задрібні/погрібні (закреслити)

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ
Багатоквартирного будинку, а також
необхідності проведення робіт з поточного
чи капітального ремонту (реконструкції)

Система герметизації.
Запущено до подальшої
експлуатації.

Представник виконавця:

Ольга І.І. (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



08.05.24р

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шинком приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)