

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вознесенське ЧЕГГ
(місце складання)

№ _____ від « 04 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Миромайська ЧНП ТОВ ГРУП ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ЧЕГГ
Майстер В.О. Дирігала О.А. Супрун М.С. Сторелко В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Серомисинської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Чисельно встановити узгоджені електричні мережі на верхньому поверсі.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити надання газу - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дирігала О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

Маласва Н.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дирігала О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)