

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Миколаїв</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>вул. 28 Армії 2а</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>5 поверхів</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>1974р</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>80 кв</i>
	<i>06.06.24р</i>


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>50 мм - 26 мп'</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>40 мм - 30 мп'; 32 мм - 12 мп'; 25 мм - 85 мп'</i>
Кількість стояків газових	<i>20 мм - 209 мп'; 15 мм - 185 мп'</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>16 стояків</i>
	<i>Крани 50 мм - 1шт'; 25 мм - 16 шт'; 20 мм - 80 шт'; 15 мм - 80 шт'.</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>80 футлярів</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 06.06.24р Завершення: 06.06.24р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	-витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	-задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.06.24р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)