

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 8 Березня 1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1967р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60 кв
Дата складання технічного паспорта	03.06.24р


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	80мм-13мп; 50мм-35мп; 32мм-63мп; 25мм-4мп; 20мм-130мп; 15мм-221мп
Кількість стояків газових	12 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Засувка 80мм-1шт; крани: 32мм-6шт; 20мм-6шт; 15мм-120шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	60 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 03.06.24р Завершення: 03.06.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис



03.06.24р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(дата)