

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 8 Березне 105
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1967р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	52 квартири
Дата складання технічного паспорта	04.06.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм - 13мп; 50мм - 56мп; 32мм - 70мп
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм - 150мп 20мм - 100мп; 15мм - 220мп;
Кількість стояків газових	13 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Засувка 80мм - 1шт; крани 25мм - 13шт; 20мм - 52шт; 15мм - 52шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	52 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.06.24р Завершення: 04.06.24р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМЧ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Вопущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Слюбан М.М.
(прізвище, ім'я та по-батькові)
(за наявності), підпис



04.06.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по-батькові)
(за наявності), підпис

(дата)