

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Ількопайів вул. 8 Березня 2
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1978р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	70 кв
Дата складання технічного паспорта	03.06.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм-13мп; 57мм-35мп; 32мм-16мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм-113мп; 15мм-278мп; 20мм-219мп;
Кількість стояків газових	14 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Засувка 80мм-1шт; крани: 25мм-8шт; 20мм-70шт; 15мм-70шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	70 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 03.06.24р Завершення: 03.06.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ІРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оквітати фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені /витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дубан М.Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



03.06.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)