

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вир. Никольська 14
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 кв
Дата складання технічного паспорта	11.06.24р

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 55 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм - 110 мп; 20 мм - 72 мп; 15 мм - 50 мп
Кількість стояків газових	6 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Засувка 80 мм - 1шт; крани 25 мм - 6шт; 20 мм - 24шт; 15 мм - 24шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	33 футляри

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 11.06.24р Завершення: 11.06.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно окреслити фазування газопроводу
Герметичності газопроводів	<del>витоку газу виявлені/витоки газу не</del> виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне/потребує фарбування</del> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Орлоба Ірина Сергіївна  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



11.06.24р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)