

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Миколаїв</i> <i>вул. Нікольська 18Г</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>3 поверхи</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1985р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>12 кв</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>14.06.24р</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>32 мм - 30 мт;</i> <i>25 мм - 50 мт; 20 мм - 15 мт;</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>20 мм - 54 мт</i>
Кількість стояків газових	<i>6 стояків</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Крайні - 40 мм - 1шт;</i> <i>20 мм - 6шт; 15 мм - 2шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>24 футляри</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 14.06.24р Завершення: 14.06.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Орбан І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



14.06.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)