

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Нікольська 23
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1970р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	18 кв
Дата складання технічного паспорта	14.06.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50мм-15м; 40мм-10м; 32мм-6м;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20мм-15м; 15мм-40м;
Кількість стояків газових	6 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 50мм-1шт; крани: 20мм-6шт; 15мм-3шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	25 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 14.06.24р Завершення: 14.06.24р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дробан М. М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



14.06.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)