

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Никольська 45
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1980р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	15 кв
Дата складання технічного паспорта	18.06.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	32мм-30шт; 20мм-65шт
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20мм-113шт; 15мм-96шт;
Кількість стояків газових	1 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани: 32мм-2шт; 20мм-15шт 15мм-30шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	15 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.04.24р Завершення: 18.04.24р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (пвц)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	-витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система ерметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дубош Ірина Іванівна  
(прізвище, ім'я та по батькові та  
(за наявності), підпис)



18.04.24р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)