

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Нікольська 31
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1965р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	36 кв
Дата складання технічного паспорта	21.06.24р


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм-26 мт, 40 мм-25 мт, 32 мм-6,5 мт, 25 мм-13 мт,
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм-347 мт, 15 мм-162 мт,
Кількість стояків газових	9 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани: 50 мм-1шт, 32 мм-9шт, 20 мм-36 шт, 15 мм-36 шт,
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	38 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.06.24р Завершення: 21.06.24р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ГРМЦ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦь)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



21.06.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)