

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Миколаївська 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1976 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	70 кв
Дата складання технічного паспорта	16.07.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 13 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	57 мм - 35 мп; 32 мм - 16 мп; 25 мм - 113 мп; 20 мм - 219 мп; 15 мм - 278 мп;
Кількість стояків газових	14 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80 мм - 1 шт; крани 32 мм - 2 шт 25 мм - 14 шт; 20 мм - 70 шт; 15 мм - 70 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	70 футлерів

