

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

I. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ Набережна 2
Пови́рховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1993
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16
Дата складання технічного паспорта	01.07.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ у тому числі:	
Зовнішній газопровід (довжини по діаметрам)	Φ32-41м Φ20-10м Φ25-32м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ20-48м.
Кількість стояків газових	8
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Φ32-1 Φ15-16
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8 8

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 01.07.2024 Завершення: 01.07.2024
Виконавець робіт	Миколаїська фірма ТОВ ПРЧУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметизації Доцільно до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Миколаїска АВ 01.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)