

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ Одеська 113
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1979
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	90
Дата складання технічного паспорта	25.07.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Звідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50-12м Ø25-91м Ø32-16м Ø20-4м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø32-59м Ø20-270м Ø25-10м
Кількість стояків газових	18
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø50-5 Ø25-15 Ø15-90 Ø32-2 Ø20-3
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	23 72

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: Завершення:
Виконавець робіт	Шкода і Всього фізич ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Губінова А.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.07.2024

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)