

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ Одеська 117
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60
Дата складання технічного паспорта	18.07.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ50-10м Φ25-14м Φ32-3м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ32-3м Φ20-20м. Φ25-31м Φ20-180м
Кількість стояків газових	12
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Φ50-5 Φ20-2 Φ15-60 Φ25-10
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	16 48

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.07.2024 Завершення: 18.07.2024
Виконавець робіт	Мелкошаївська фірма ТОВ ЛРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметизація Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Гелімова А.В. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.07.2024

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)