

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Миколаїв</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>пров. Тарусний 95</i> <i>9 поверхів</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1985р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>108 кв</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>15.07.24р</i>


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>40 мм - 100 мт; 32 мм - 65 мт;</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>20 мм - 312 мт; 15 мм - 132 мт;</i>
Кількість стояків газових	<i>12 мт;</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>кран 50 мм - 1шт;</i> <i>20 мм - 12 шт; 15 мм - 108 шт;</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>112 футлярів</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 15.07.24р Завершення: 15.07.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ФРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені /витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



15.07.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)