

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) |                                   |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку  | м. Первомайськ<br>Подг. Шоссе Га. |
| Поверховість будинку (кількість поверхів)   | 2                                 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ  | 1992                              |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)  | 12                                |
| Дата складання технічного паспорту  | 02.07.2024                        |


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

|   |  |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі:                                     |  |
| Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)              | Φ 80 - 36м    Φ 15 - 78м<br>Φ 32 - 41м |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)            | 12 індивід.                            |
| Кількість стояків газових                               | 6                                      |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:          | Φ 32 - 1 ; Φ 15 - 12                   |
| Футляри (кількість):<br>через стіни<br>через перекриття | 12                                     |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

|  |   |
|--|---|
| Дата виконання   | Початок: 02.07.2024<br>Завершення: 02.07.2024                             |
| Виконавець робіт   | Миколаївська філія<br>ТОВ ГРМУ  |
| Вид робіт за договором   | ТО ВБСГ   |
| Договір на виконання робіт   | №<br>Дата початку 02.07.24<br>Дата завершення 02.07.24                    |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт   | Потрібне фарбування   |
| Герметичності газопроводів   | <u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u><br>(зайве закреслити) |
| Занірні пристрої   | <u>справні/потребують заміни</u><br>(зайве закреслити)                    |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)  | <u>задовільне/потребус фарбування</u><br>(зайве закреслити)               |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметична<br>Доцільно до подальшої експлуатації                  |

Представник виконавця

Лобінова А.В. 

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

02.07.2024.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного внаслідок приєднання)

.....  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

.....  
(дата)