

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Готьомкіська 16
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16 кв
Дата складання технічного паспорта	01.07.24 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 18 мп; 50 мм - 25 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм - 40 мп; 25 мм - 80 мп; 20 мм - 53 мп; 15 мм - 21 мп;
Кількість стояків газових	4 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Засувка 80 мм - 1шт; Крани: 32 мм - 1шт; 25 мм - 4шт; 20 мм - 16 шт; 15 мм - 16 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	18 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 01.07.2024 Завершення: 01.07.2024
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (17ВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дюбан Микола
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



01.07.24
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)