

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Готьомікієвська 79а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	20 кв
Дата складання технічного паспорта	24.07.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	80 мм-15 мт; 40 мм-65 мт; 20 мм-70 мт; 25 мм-70 мт; 40 мм-80 мт;
Кількість стояків газових	4 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80 мм-1шт; крани 32 мм-4шт; 20 мм-20шт; 15 мм-20 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	38 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 24.07.24р Завершення: 24.07.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ РРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	-витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Григорук М М Григорук
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

24.07.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)