

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Готьомкінське 95
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1972 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	32 кв
Дата складання технічного паспорта	17.07.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	50мм-21мп; 40мм-14мп; 25мм-115мп; 20мм-134мп; 15мм-32мп;
Кількість стояків газових	7 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран 50мм-1шт; 25мм-8шт; 20мм-32шт; 15мм-32шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	37 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.07.24р Завершення: 17.07.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити оборудування газопроводу
Герметичності газопроводів	<del>витоку газу виявлені</del> /витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ <del>потребують заміни</del> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне</del> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допускаю до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Судобач М.М. Суд  
(прізвище, ім'я та по-батькові  
(за наявності), підпис)

17.07.24р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по-батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)