

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

**м. Баштанка**  
(місце складання)

№ 84 від 26.07.2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби**  
**ВТО Єсипенко Андрієм Сергійовичем, слюсарями Довгаль Сергієм Олександровичем, Смоль**  
**Олегом Анатолійовичем**

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) в м. Новий Буг за № 36  
по вул. Гришівської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопроводи потребують очищення від корозії і часткового фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 36 по вулиці Гришівської м. Новий Буг,  
за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.  
Виявлений недолік усунути в 3 місячний термін.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Працівник, який виконав  
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 26.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)