

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 104 від 30.07.2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстром служби
ВТО Єсипенко Андрієм Сергійовичем, слюсарями Довгаль Сергієм Олександровичем, Смоль
Олегом Анатолійовичем

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) в м. Новий Буг за № 5**
по вул. Огієнка

За результатами обстеження: **не виявлено**/виявлено **недоліки** (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні **недоліки** (у разі виявлення **недоліків**):

1) **Газопроводи потребують очищення від корозії і часткового фарбування**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених **недоліків** та строки їх виконання:

**Проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 5 по вулиці Огієнка м. Новий Буг,
за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.
Виявлений **недолік усунути в 3 місячний термін.****

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)