Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка **№ 100 від 30.07. 2024 року**
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ВТО Єсипенко Андрієм Сергійовичем, слюсарями Довгаль Сергієм Олександровичем, Смоль Олегом Анатолійовичем**

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) в м. Новий Буг за **№ 50 по вул.** Свободи

За результатами обстеження: **не виявлено**/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **Газопроводи потребують очищення від корозії і часткового фарбування**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №50 по вулиці Свободи м. Новий Буг, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Виявлений недолік усунути в 3 місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Працівник, який виконав обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 30.07.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)