Додаток 3
до Порядку технічного облуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв № 554 від «16» 12 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____20__року, працівником(ами) виконавця робіт Павленко ВВ Якубець ВГ. Іванов ВВ

(найменування суб'єкта господарювання----виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № пр. Миру 7/1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Необхідно оновити фарбування газопроводу
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути зауваження у 3місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____

Контактний робочий телефон представника виконавця)_____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Дюбан М.М. 16.12.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)