Додаток 3
до Порядку технічного облуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв (місце складання) № 561 від «17» 12 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____20__року, працівником(ами) виконавця робіт Андреєв Г.Л. Татарок Г.О. Якубець В.Г

(найменування суб'єкта господарювання----виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № пр. Центр 27 Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Необхідно оновити фарбування газопроводу

2) Необхідне заміна запірної арматури на вводному газопроводі

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв 1,5,9,13,17,21,25, 29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно оновити фарбування газопроводу у 3міс. терміни
Необхідно виконати заміну запірної арматури

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____

Контактний робочий телефон представника виконавця)_____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Одобаш М.І. 17.12.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)