

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв № 17 від «10» 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року, працівником(ами) виконавця робіт Знахаров Г.О. Андреев Г.А. Штигаис А.О.

(найменування суб'єкта господарювання----виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № буль. В. Морська 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):
1) Необхідно оновити фарбування газопроводу
2) Надати Акт перевірки ДВК
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недовідків та строки їх виконання:
усунути зауваження терміново в місьг

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Григорій Штигаис З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)